



**JMS Engenharia e Consultoria Ltda**

**CNPJ: 03.604.372/0001-15**

### **RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS**

Conforme visita ao local do Calçamento em blocos sextavados de concreto no distrito de Vale das Cancelas, no dia 09 de maio de 2023, foi constatada a seguinte irregularidade:

- Sarjetas **SEM** inclinação conforme descrito na Planilha e Memorial descritivo;
- Meio fio com medidas divergentes das descritas na Planilha e Memorial descritivo. Medidas descritas 12x16,7x35, medidas encontradas no local 10x13x30.

Sendo assim, concluímos pela notificação da empresa Contratada para que sejam tomadas as providências devidas.

Grão Mogol, 09 de maio de 2023.

---

**José Magno Sarmiento**

Eng. Civil e Eng. de Segurança do Trabalho – CREA-MG 32.278/D